



ROMÂNIA
JUDEȚUL Vâlcea
UAT COMUNA Frâncești
- PRIMAR -



DISPOZITIA NR. 76

**Privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului in cadrul
Primaria comunei Frâncești , judetul Vâlcea**

Primarul Comunei Frâncești, județul Vâlcea- Daniel Florin Paraschiv;
Având în vedere referatul nr. 4630/15.04.2026, întocmit de către Șeful Serviciului Voluntar Situații de Urgență Primaria comunei Frâncești, județul Vâlcea”;

Analizând temeiurile juridice :

- Art. 148 alin.(2) din Constitutia României , republicată,
- Art. 19 lit.,,a” din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor , republicată , cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 17 lit.,,c” art. 97- art. 104 din anexa la Ordinul M.A.I nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizională in administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 80- art. 82 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) , lit. “d si e”, alin.(5) “a si b”, si ale art. 196 , alin.(1) lit.”b” din O.U.G nr. 57 / 2019 , privind Codul administrativ,

DISPUNE :

Art.1 Se stabilesc regulile privind lucrul cu foc deschis si fumatul in cadrul Primaria comunei Frâncești, conform anexei care face parte integranta din prezenta.

Art. 2 Prezenta Dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 3 Începând cu data emiterii prezentei orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Secretarul general al UAT va comunica prezenta institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate.

PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN



Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general comuna Frâncesti
Jurist Monica Maria IONESCU



Frâncești: 17.04.2026

Reglementarea lucrului cu foc deschis si afumatului in cadrul Primaria comunei Frâncești

Art. 1. Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea următoarelor reguli:

1.1. Se execută temporar sub supraveghere lucrările de sudură.

1.2. În clădirile, compartimentele (locurile instalatiile), precum in toate magaziiile si depozitele aparținând Primăriei sau institutiilor subordonate, se execută lucrări cu foc deschis, in cazul în care se impun lucrări de întreținere reparatii in aceste locuri. Acestea se vor executa numai după ce s-au luat măsuri pentru:

- evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor, conform O.M.A.I. nr. 163/2007, art. 99.

1.3. **Au dreptul să emită permisul de lucru cu foc deschis, următoarele persoane:**

- **Persoana cu atribuții de prevenire si stingere a incendiilor;**

- **Responsabilii / șefii / conducătorii sectoarelor de activitate**

1.4. Permisul de lucru cu foc deschis se întocmeste in două exemplare, unul se înmânează sefului formatiei de lucru care execută lucrarea, celălalt rămâne la emitent.

1.5. Seful sectorului de activitate in care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia de pregătire a locului, instruirea personalului si controlul după terminarea lucrării.

1.6. Lucrările cu foc deschis se vor executa numai de personal calificat atestat pentru aceste lucrări

1.7. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi, la terminarea lucrului se predă de executant emitentului.

1.8. Echipamentele, aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de functionare,

1.9. Pregătirea locului unde se execută sudarea sau tăierea cu flacăra oxiacetilenică (GPL, oxigaz, propan) presupune:

- a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m si bine ancorate de podea;

- b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;

- c) îndepărtarea materialelor substantelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;

- d) curățarea pieselor vopsite pe o portiune de cel puțin 100 mm de o parte de alta a punctului de lucru;

- e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si elementelor de constructie combustibile fixe, pentru a fi ferite de contactul cu scânteile, flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;

- f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre in contact cu materialele combustibile care se află in încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală si pereti cu plăci sau dopuri necombustibile;

- g) amplasarea la distante de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil si a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea si locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis si, respectiv, cel puțin 5 m între ele;

- h) dotarea cu mijloace de prima interventie corespunzătoare;

- i) asigurarea prezentei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

1.10. Pe timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- a) supravegherea permanentă si cu atentie a flacarii, a dispersiei (raspândirii) si a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensității fluxului de căldură;

- b) strângerea depozitarea resturilor electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apă;

- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășeste 10 minute;
- d) interzicerea agătării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen, GPL sau de generatoarele de acetilenă;
- e)neefectuarea de deplasări cu arzătoare aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
- f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată,

1.11. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele măsuri:

- a)verificarea minutioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc) ;
- b)descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă si luarea de masuri în consecință;
- c) verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si în timpul noptii, a situatiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea si în imediata apropiere a acestuia;
- d)depozitarea în conditii de siguranță echipamentelor fotosite la lucrare;
- e)reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- f) colectarea nămolului (șlamului) de carbid în containere destinate acestui scop si depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

1.12 Se desemnează domnul Ciuraru Elvis –Ion pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis, precum si Sef SVSU.

1.12. Pentru nerespectarea prezentului Regulament, personalul ce se face vinovat va fi sanctionat, în functie de gravitatea faptei, conform prevederilor legale.

Art. 2. Fumatul este interzis în institutie, cu exceptia locurilor special amenajate marcate cu inscriptia „LOC PENTRU FUMAT,, , conform art. 106 din O.M.A.I. nr. 163/2007.

2.1. Se stabilesc locuri de fumat echipate cu scrumiere metalice sau cutii cu apă si nisip, mijloace pentru stins incendiile si instructiuni de aparare împotriva incendiilor, în exteriorul clădirilor.

2.2. Conducătorii locurilor de muncă, responsabili cu probleme în domeniul situatiilor de urgență răspund de supravegherea respectării reglementărilor privind fumatul.

Art. 3. Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie în caz de incendiu se asigură la toate:

- a)construciile de orice fel (economic , social-administrative, etc,) încăperile acestora;instalatiile tehnologice si anexe;
- b)instalatii tehnoclogice si anexe,
- c)depozitele si magaziiile închise si deschise de materiale, arhive si auxiliare;
- d)instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comandă ale acestora (centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, aparat de control si semnalizare, statii de pompe, hidranti de incendiu, stingătoare, posturi telefonice de anuntare a incendiilor);
- e)dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie în caz de incendiu (cortine metalice de siguranță, trape de evacuare a fumului gazelor fierbinti, clapete de pe tubulatura de ventilatie, ferestre si usi de închiere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor);
- f) tablouri de distributie si întrerupătoare instalatiilor electrice de iluminat, de fogă si iluminat de Siguranță;
- g)claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate în caz de incendiu punctele de comandă ale acestora;
- h) celelalte mijloace utilizate pentru interventie în caz de incendiu (vehicule pentru tractare, cisterne apă si cheile de pornire ale acestora etc

3.1, Căile de acces, de evacuare si de interventie trebuie să fie mentinute în permanentă, în orice anotimp, practicabile, libere si curate.

3.2. Peste santurile sau săpăturile executate pe caile de acces, de evacuare si de interventie se vor amenaja treceri (podete) bine consolidate

3.3. Se interzice blocarea în pozitie deschisă a usilor de la casele de scări, de pe coridoare sau a altor usi care au rolul să oprească propagarea fumului si gazelor fierbinti.

3.4. Căile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare de avertizare vizibil pozitionate.

3.5 Se desemnează domnul Ciuraru Elvis –Ion precum si Sef SVSU. pentru ducerea la îndeplinire a art.2-3 din prezentul regulament,;

3.6. Pentru nerespectarea prezentului Regulament, personalul ce se face vinovat va fi sanctionat, in functie de gravitatea faptei, conform prevederilor legale.

Art.4. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoștință și prelucrate cu tot personalul angajat în cadrul instructajului periodic, prin grija sefilor de institutie și persoanelor cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.

PERMIS DE LUCRU CU FOCUL

Nr.din.....

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu focul d-lui
ajutat de dl care urmează să execute.....
folosind..... la (în)

Lucrările încep la data de ora și se încheie la data de ora...
. Premergător, pe timpul și la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri :

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalațiilor, utilajelor,aparater, conductelor și a recipientelor din zona de executare a lucrărilor și din apropierea acesteia pe o rază de.....metri, astfel:..... 2.

Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalațiilor, prin
.....

3.Ventilarea spațiilor în care se execută lucrările se realizează
..... 4.

Verificarea zonei de lucru și a vecinătăților acesteia, înlăturarea surselor de aprindere și a condițiilor care favorizează producerea incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. Începerea lucrărilor cu foc deschis s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ...din,, eliberat de(acolo unde este cazul)

5. Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor,specifice tehnologiei de lucru
..... 6.

Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor
..... 7.

Anunțarea șefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea,întreruperea și încheierea acesteia. 8. Controlul măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor se asigură de către dl.

..... 9.

Supavegherea lucrărilor cu foc deschis se asigură de către dl. 10.

Incendiul sau orice alt incident se va anunța laprin
.....

11. Alte măsuri p.s.i. specifice 12..Personalul de execuție,control și supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de p.s.i.

Responsabili	Numele și prenumele	Semnătura
Emitentul Șeful sectorului în care se execută lucrările		
Executanții lucrărilor cu foc		
Serviciul pentru situații de urgență		



judetul VÂLCEA, comuna FRÂNCEȘTI,
Codul de înregistrare fiscală: 2541100
Tel:0250/762601 ; Fax : 0250/762755
e-mail: frincesti@vl.e-adm.ro
www.primariafrancesti-valcea.ro



Compartimentul SVSU
Nr.4630/15.04.2026

APROB,
Primar,
Paraschiv Daniel Florin

REFERAT DE APROBARE
Privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului in cadrul
Primaria comunei Frâncești , judetul Vâlcea

Subsemnata Muja Ioana Alina, sef SVSU in cadrul primăriei comunei Frâncești, rog sa emiteti o dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului in cadrul Primaria comunei Frâncești , judetul Vâlcea.

Analizând temeiurile juridice :

- Art. 148 alin.(2) din Constitutia României , republicată,
- Art. 19 lit.,a” din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor , republicată , cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 17 lit.,c” art. 97- art. 104 din anexa la Ordinul M.A.I nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare,

Sef SVSU ,
MUJA IOANA ALINA